



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Березовского
652427 Кемеровская область – Кузбасс, г. Березовский, ул. Карбышева, 16 тел. 8(38445) 55-290,
E-mail: OGPN-18@yandex.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ № 458/1/296

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 458 от 29 июля 2021 главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Кайзера Эдуарда Александровича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 42210061000200396246

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов Федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Дьяковым Антоном Юрьевичем, государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка была проведена по адресу: 652420, Кемеровская область - Кузбасс, город Березовский, пр. Ленина, 66

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

5. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №15» (ОГРН 1024200647173, ИНН 4203003935), адрес 652420, Кемеровская область - Кузбасс, город Березовский, пр. Ленина, 66

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» августа 2021 г. 09 час. 00 мин.

по «24» августа 2021 г. 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

		безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.20 г. №1479	12.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Дьяков Антон Юрьевич
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



«24» августа 2021 г.

Дьяков Антон Юрьевич, государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, контактный телефон (факс) (8-384-45) 55-290, e-mail: OGPN-18@yandex.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил:

директор мшкп и 15 Швакожино Лариса Степановна
(Должность, фамилия, имя, отчество)

«24» августа 2021 г.
(Дата)

Антон Юрьевич
(подпись)

(Делается Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата ознакомления))

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:



Дата: 27.07.2021
 Время: 11:42
 КНМ 42210061000200396246

(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)